

Spett.li

Comune di Tertenia

protocollo.tertenia@pec.comunas.it

via Roma, 173 - 08047 - Tertenia (NU)

Ass.to LLPP - Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN)

llpp.gcn@pec.regione.sardegna.it

Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Nuoro

eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le

province di Sassari e Nuoro

sabap-ss@pec.cultura.gov.it

Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e

Oristano

eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it

Autorità di bacino Regionale della Sardegna

Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico

della Sardegna

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

Provincia di Nuoro

Settore Ambiente Territorio e Viabilità Valutazione Ambientale

Strategica

protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna

Dipartimento Nuoro e Ogliastra

arpas@pec.arpa.sardegna.it

e p.c.

Assessorato dei lavori pubblici

Direzione generale dei lavori pubblici

lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it

e p.c.

Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l.

studiorosso@legalmail.it

Oggetto: Ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia" - CUP C97B16000620002.

Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria sincrona ai sensi dell'artt.14 commi 2 e 6 e 14ter della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.Lgs 127/2016 ed art. 13 legge n. 120/2020

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- La Legge n. 120/2020;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il Regolamento organizzativo approvato con determinazione dell'A.U. n. 91 del 31/12/2022;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 44/11 del 09/11/2021, la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento alla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna (OIS) dell'intervento denominato "Ricostruzione di parte degli argini del Rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia", già riconosciuto obiettivo di interesse regionale con la Deliberazione n. 22/1 del 07.05.2015 nell'ambito del Piano Regionale delle infrastrutture e degli interventi e precedentemente assegnato in delega al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra con convenzione prot.n. 38428 rep. n. 18 sottoscritta in data 14.10.2015;
- con convenzione prot. n. 9292 repertorio n. 2 stipulata in data 11.03.2022, ed il relativo Addendum sottoscritto in data 09.05.202, sono stati regolati i rapporti tra l'Assessorato dei lavori pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro, e la Società OIS S.r.l., attraverso i quali la Società assume il ruolo di stazione appaltante;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 14 del 22.03.2022 è stata nominata l'Ing. Alessia Frau quale Responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto;
- con Convenzione sottoscritta il 06/05/2022, tra il Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra (C.B.O.) in qualità di soggetto cedente, la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l in qualità di contraente cessionario e la Società Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l. (S.R.I.A.) in qualità di contraente ceduto, è stata regolamentata la cessione del contratto sottoscritto tra C.B.O. e la S.R.I.A in data 24.06.2018 relativo all'appalto in oggetto;
- In data 13.01.2023 è stato depositato il progetto Esecutivo dell'opera in oggetto redatto ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016, registrato al protocollo O.I.S. in data 16.01.2023 al prot. 32.
- In data 17.03.2023 è stato depositato l'aggiornamento del progetto Esecutivo dell'opera in oggetto redatto ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016, registrato al protocollo O.I.S. in pari data al n.394 e che si allega alla presente.

RICHIAMATO INTEGRALMENTE

- L'atto di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'artt.14 co. 2 e 14bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.Lgs 127/2016 ed art. 13 legge n. 120/2020, dell'intervento in oggetto, protocollato al n. 69U del 20.01.2023;

DATO ATTO CHE

- con nota Prot. RAS n.868 del 25/01/2023, registrato ai nostri uffici in pari data al n. 94, l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, richiedeva integrazioni documentali necessarie per l'espressione del parere di propria competenza;
- con comunicazione del 25.01.2023 prot. 99, il sottoscritto Amministratore Unico, sospendeva i termini, fino alla trasmissione della documentazione richiesta;

- con comunicazione prot. 2023/0002254/GEN/ATV del 31.01.2013 registrato in pari data al n. prot. 128, la provincia di Nuoro Zona omogenea dell'Ogliastra Settore Ambiente e Territorio – Servizio Ambiente inviava proprio parere di competenza confermando quanto determinato con l'atto n. 466/2021 ivi citato;
- con nota prot. 136 in data 01.02.2023, il RUP trasmetteva la documentazione integrativa richiesta alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;
- con comunicazione del 01.02.2023 prot. 142, il sottoscritto Amministratore Unico, comunicava la ripresa delle operazioni indicando come termine finale per la conclusione del procedimento la data del 28/03/2023;
- con nota Prot. MIC_SABAP n.1693P del 02/02/2023, registrato ai nostri uffici in pari data al n. 150, Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, richiedeva integrazioni documentali necessarie per l'espressione del parere di propria competenza, che sono state inoltrate in pari data e pertanto senza sospensione dei termini;
- con nota Prot. RAS n.9703 del 24/02/2023, registrato ai nostri uffici il 27.02.2023 al n. 281, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, ha espresso il proprio parere vincolato rappresentato nella relazione tecnica illustrativa di cui all'art. 146 co.7 Dlgs 42/2004;

ATTESO

- che a seguito di analisi della progettazione da parte del Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN) è stata riscontrata un'anomalia nella rappresentazione della viabilità in corrispondenza della via Coghinas, con conseguente irregolarità nella scelta e rappresentazione della soluzione atta alla raccolta e scarico delle acque sul Rio Quirra nel tratto di cui alla progressiva 2+970,00, riferita nel dettaglio all'intervento codice D30, nello specifico nel progetto esecutivo viene rappresentata nello stato di fatto una viabilità costituita da due rami che si congiungono in prossimità dell'alveo del Rio Quirra, una è la traversa di Via Gennargentu e l'altra viene denominata via Coghinas, a seguito di sopralluogo è risultato che sebbene in qualche occasione il tratto denominato Via Coghinas sia utilizzato come strada carrabile, nella realtà esso è il letto di un corso d'acqua; in particolare su di esso si riversano le acque raccolte da Canale di Funtana Manna e dal Canale Via Gramsci.
- Successivamente, è stata indetta in via urgente una riunione per il giorno 14.03.2023 ore 9:00, presso la sala riunioni del palazzo del Genio Civile a Nuoro alla presenza dell'Ing. Salvatore Mereu Dirigente di Settore e dei suoi collaboratori, del RUP e dell'Ing. Luca Demurtas quale rappresentante della Società progettista, durante la riunione è stata analizzata la criticità rilevata concludendo con la necessità di modificare l'intervento D.30, e la consegna degli elaborati modificati entro la data del 16.03.2023.
- Con protocollo n. 394 in data 17.03.2023 sono stati consegnati i seguenti elaborati aggiornati anche in riferimento ad alcune prescrizioni di cui al parere Prot. RAS n.9703 del 24/02/2023:
 - 0.1 Relazione sintesi ottimizzazione rispetto al definitivo.pdf.p7m
 - 1.1 Relazione generale
 - 1.3 Computo metrico estimativo
 - 1.4 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
 - 1.5 Quadro economico
 - 1.6 Quadro di incidenza della manodopera
 - 1.11 Piano particellare
 - 2.8 Relazione paesaggistica semplificata
 - 3.2 Relazione idraulica

- 5.1 Planimetria generale degli interventi
- 5.10 Planimetria e profilo degli interventi: stralcio 9
- 5.39 Interventi d.30: planimetria, sezioni e profili di progetto
- 5.40 Profilo longitudinale interventi della sponda sinistra
- 5.41 Profilo longitudinale interventi della sponda destra

RICHIAMATO il parere condizionato espresso dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale;

CONSIDERATO CHE

- alcune prescrizioni necessitano di valutazioni condivise in quanto interferenti con gli aspetti tecnici e di durabilità degli interventi atti alla regimentazione idraulica, (es. Alla platea in calcestruzzo armata, a costituire il sottofondo per i guadi di passaggio, devono essere preferite soluzioni con l'utilizzo di sottofondi costituiti da massi ciclopici o in alternativa gabbioni in pietra, con un utilizzo ridotto di legante a mantenere la massicciata. Resta ferma la soluzione del rivestimento del piano di passaggio costituita da massi. Stesse indicazioni devono essere attuate per i manufatti di scarico in cui si prevedono sponde con massi ciclopici cementati prevedendo per quanto possibile soluzioni più compatibili);
- pertanto la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, e che pertanto si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona;

Richiamato l'art.14-bis. co.2 lett. d) e co.6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti

CONVOCA

ai sensi dell'articolo 14-ter L.241/90 conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l'esame della documentazione inviata in sede di indizione della Conferenza di servizi di cui alla nota al n. 69U del 20.01.2023, nonché della documentazione integrativa allegata alla presente.

La riunione si terrà **il giorno 28.03.2023 ore 15:30** presso la sede operativa della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna in viale Trieste n. 186 - V piano.

Sarà possibile prendere parte ai lavori della conferenza anche in modalità telematica, l'Ente o Amministrazione che intende avvalersi di tale opportunità dovrà provvedere all'invio di apposita comunicazione indicante l'indirizzo mail ordinario al quale inviare l'invito alla riunione telematica.

In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data sopra indicata, i soggetti coinvolti possono richiedere il differimento della seduta entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.

Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione presentata che non siano state evidenziate nei termini.

Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora in una conferenza partecipino più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca.

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, si considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante l'eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

Per ogni necessità si prega di contattare il Responsabile del Procedimento:

Ing. Alessia FRAU, tel. 331 2325220, email afrau@opereinfrastrutture Sardegna.it

L'Amministratore Unico

Avv. Luca De Angelis

Al fine di rendere pubblica la presente indizione di conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali, collettivi o diffusi, copia del presente atto è pubblicato nel sito della Società.